



RAPPORT DE VÉRIFICATION

Vérification technique des installations

- Système sécurité incendie

Rendu compte à : HERVE MEQUIGNON
Accompagné par : HERVE MEQUIGNON

N° de rapport : 134595220-001-1
Date : 18/11/2024

Lieu d'intervention :
HERVE MEQUIGNON LE GITE
DU MAT
1175 ROUTE DU MAT
62132 HERMELINGHEN

Date(s) d'intervention :
Du 18/11/2024 au 18/11/2024

Intervenant :
ANTOINE BLET



**SANS
OBSERVATION**

Ce rapport comporte 6 pages

1. Synthèse des observations

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Sans observation

Sommaire

1 Synthèse des observations	2
2 Généralités	4
2.1 Objectif des vérifications	4
2.2 Classement de l'établissement	4
2.3 Références réglementaires	4
2.4 Périodicité	4
2.5 Installations vérifiées	4
2.6 Rapport de vérification avant mise en service	4
2.7 Modifications depuis les précédentes vérifications	4
2.8 Commentaires relatifs au déroulement de la prestation	4
2.9 Registre de sécurité	4
2.10 Abréviations utilisées	4
3 Système de sécurité incendie	5
3.1 Nature des installations ou équipements vérifiés	5
3.2 Vérification des installations et équipements	5

2. Généralités

2.1. Objectif des vérifications

La prestation a pour but de vérifier l'état apparent et le fonctionnement des installations. Ces vérifications visent la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public.

2.2. Classement de l'établissement

ERP :

Type : O Catégorie : 5

Selon : PV de la commission de sécurité

- Numéro : RAP-14390008 Date : 02/06/2014

2.3. Références réglementaires

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public :

- Arrêté du 22 juin 1990 : Article PE4

2.4. Périodicité

Périodicité : Annuelle

2.5. Installations vérifiées

- Système de sécurité incendie

2.6. Rapport de vérification avant mise en service

Les installations et équipements visés par le présent rapport doivent avoir impérativement fait l'objet d'une vérification de conformité avant mise en service ou après travaux. Les présentes vérifications techniques ne portent pas sur la conformité des installations et des équipements.

2.7. Modifications depuis les précédentes vérifications

(Portées à notre connaissance)

Modifications depuis les précédentes vérifications :

Aucune modification

Les installations ont fait l'objet d'un incident depuis notre dernière visite :

Aucun incident signalé

2.8. Commentaires relatifs au déroulement de la prestation

Aucun commentaire concernant la vérification

2.9. Registre de sécurité

Le registre de sécurité a été présenté et visé par nos soins

2.10. Abréviations utilisées

Signification des abréviations pour les Résultats et Avis

S : satisfaisant

NS : non satisfaisant

NV : non vérifié

SO : sans objet

3. Système de sécurité incendie

3.1. Nature des installations ou équipements vérifiés

Catégorie du S.S.I. : B

Système de détection incendie (S.D.I.)

Date de mise en service de l'installation : Non communiquée
 Marque : MERLIN GERIN
 Installateur : CLAUDE TRUPIN

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.)

Date de mise en service de l'installation : Non communiquée
 Marque : MERLIN GERIN
 Installateur : CLAUDE TRUPIN

Dispositifs asservis à l'installation :

Fonction évacuation

- Diffuseurs sonores non autonomes (D.S.N.A.)

3.2. Vérification des installations et équipements

Examen documentaire

Identification	Repère ⁽¹⁾	Avis	N°Obs
Dossier technique	Dossier SSI JUN 2021	S	
Rapport de vérification après travaux suite à modification	APAVE JUN 2021	S	

⁽¹⁾ Repère : date et origine du document : installateur, organisme,...

Avis portant sur :

- **Dossier technique** : Plan d'implantation des matériels. Notice technique de l'équipement central. Tableau de corrélation des fonctions de mise en sécurité.
- **Rapport(s) de vérification après travaux** : Existence et contenu pour les modifications réalisées depuis la précédente visite et précisées au § 2.7.

Examen des équipements

Identification ⁽¹⁾	Repère	Localisation	Avis	N°Obs
Tableau SDI ou ECS, CMSI		LOGEMENT	S	
ZDM	Z1	SALON	S	
ZDA	Z2	DEGAGEMENT	S	
ZDA	Z3	CHAMBRE RDC	S	
ZDA	Z4	CUISINE SALLE	S	
ZDA	Z5	CHAMBRE ETAGE	S	
ZDA	Z6	COMPTAGE	S	
ZSEC		ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT	S	
ZA		ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT	S	

⁽¹⁾ **ZDA**: Zone de détecteurs automatiques. **ZDM**: Zone de déclencheurs manuels. **ZC**: Zone compartimentage portes. **ZCccf**: Zone de compartimentage clapet coupe feu. **ZF**: Zone de désenfumage. **ZA**: Zoned'alarme gnénérale. **ZA ags**: Zone d'alarme générale selective. **ZNSA**: Zone non stop ascenseur. **ZSEC**: Zone éclairage de sécurité. **ZSIS**: Zone de déverrouillage issues de secours. **ZS...**(...à préciser) Autre fonction.

Avis portant sur : (Limité aux parties visibles et accessibles sans démontage de l'installation)

- **Inspection de l'état apparent des parties visibles et accessibles de l'installation** : Tableau SDI ou ECS CMSI ; Détecteurs ; Déclencheurs manuels, Câblage ; DAS.
- **Essais** : Tableau SDI ou ECS, CMSI ; Détecteurs automatiques et/ou déclencheurs manuels ; Tableaux répéteurs d'alarme ; Zones de mise en sécurité : constat de la position de sécurité par déclenchement

automatique et manuel, constat de la signalisation de l'état d'anomalie des positions d'attente et de sécurité ; Zone de diffusion d'alarme ; Fonctionnement du signal sonore d'évacuation ; Temporisation ; Constat du déverrouillage automatique et manuel des issues de secours ; Fonctionnement de l'asservissement des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (B.A.E.S) ; Fonctionnement des dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) non rattachés au CMSI.